

Esclarecimento 12/01/2024 10:25:02

Solicitamos confirmação com a área técnica qual o fusível a ser cotado, pois a descrição no termo de referência é muito sucinta para os itens 76 a 80 e de acordo com o valor de referência do portal Comprasnet, seria totalmente inviável se o fusível for um HH.

Resposta 12/01/2024 10:25:02

O Fusível é o de vidro com a descrição da AMP no edital. A consulta poderá ser realizada no link:
<https://proesi.com.br/fusivel-de-vidro-ag20-5x20-0-5a.html>.